

Afgørelser – Reg. nr.:

Fredningen vedrører:

Bemærkninger:

Bemærkninger om formål og bestemmelser:

Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens generelle bestemmelser kan også optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses.

[Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævelse af bestemmelserne](#)

Domme:

Taksationskommissionen:

Overfredningsnævnet:

Fredningsnævnet:

Forslag:

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst

IKKE FREDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

- kendelse af 28/6 1935 [Ofn-219/35] om
ophævelse af
- kendelse af 25/4 1935 [nævn] om for-
bud mod anlæg af højspændings-
ledning

211 FREDERIKSVÆRK
215 HELSINGE

1514 IV SØ
1514 III NØ

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. 28/6 1935)

~~Fredningen~~ omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

VINDERØD,
TIBIRKE,
RAMLØSE og
HELSINGE sogne

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:

OVERFREDNINGSNÆVNET>

28/6-1935

U d s k r i f t

af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Aar 1935 den 28. Juni afsagde Overfredningsnævnet paa Grundlag af mundtlig Votering følgende Kendelse i Sagen 219/35 om Forbud mod Højspændingsledninger ved Asserbo.

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsræds-kreds den 25. April 1935 afsagte Kendelse er indanket for Overfredningsnævnet af Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs-Aktieselskab med Paastand principalt om Kendelsens Ophævelse, subsidiært om Erstatning.

Paa Foranledning af en Lodsejer, Grosserer V. Lund, der navnlig ønsker det i Kendelsen omhandlede Forbud udvidet til ogsaa at omfatte Arealerne umiddelbart nord for Arenakke, er Sagen derhos af Justitsministeriet forelagt Overfredningsnævnet i Medfør af Naturfredningslovens § 14, 2. Stk. jfr. § 11, 2. Stk.

Overfredningsnævnet har den 21. Juni 1935 besigtiget de i Sagen omhandlede Arealer og har derunder haft Lejlighed til at se enkelte til Prøve opstillede Lysmaster. Under Besigtigelsen har Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs-Aktieselskab erklæret sig villig til at drage Omsorg for, at den i Kendelsen omhandlede Transformatorstation ved Asserbovejen holdes i en Afstand af 10 m fra Vejen.

Overfredningsnævnet skønner herefter ikke, at det planlagte Anlæg efter Terrænets hele Beskaffenhed vil virke saaledes skæmmende i Landskabet, at der for Fredningsmyndighederne er tilstrækkelig Føje til at lægge Hindringer i Vejen for eller paabyde en fordyrende Gennemførelse af de omhandlede, af Tidens tekniske Fremskridt følgende Foranstaltninger, og endmindre til at udvide det i Kendelsen indeholdte Forbud til et yderligere Omraade.

Den af Fredningsnævnet afsagte Kendelse vil derfor være at ophæve, saaledes at det dog er en Forudsætning herfor, at Transformatorstationens som tilbudt anbringes i en Afstand

af lo m fra Asserbovejen.

Bestemmelser

T h i b e s t e m m e s :

Den af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts-
raadskreds den 25. April 1935 afsagte Kendelse ophæves.

P.O.V.

M.P.Friis.

(sign.)

FREDNINGSNÆVNET>

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsradskre

K E N D E L S E

afsagt den 25. April 1935.

I Anledning af at Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejsaktieselskab paatænker at anlægge en Højspændingsledning fra Vinderød Transformatorstation til Helsingør saaledes at den fra den nævnte Transformatorstation, der ligger ved Frederiksværk-Liselejevejen Øst for Brødmosse Skov, føres tæt Nord om Arnakke og over Asserbovejen ("Nyvej") til et Punkt ca 600 m Nord for Sandkroen, derfra mellem Tisvilde Hegn og Landevejen til Bække Bro, langs den sydlige Udkant af Ellemosen og videre Nord om Ramløse til Helsingør i omtrent lige Linie.

Hensigten med Ledningens Opførelse er dels at sikre Frederiksværk og Omegns Forsyning, der nu sker ved en enkelt Ledning fra Syd, dels at udvide Forsyningsanlægget med en Transformatorstation, der skal ligge ved Asserbovejen, der hvor Ledningen skærer denne, 350 a 400 m fra Landevejen.

Ledningen (4 Traade) skal bæres af Træmaster af 9 m Højde med ca 70 m indbyrdes Afstand.

Danmarks Naturfredningsforening har paa Førelse af flere Grundejere paa Strækningen fra Arnakke til Tisvilde Hegn henvendt sig til Nævnet og anmodet det om at søge hindret, at Ledningen opstilles saaledes, at der i Stedet for Luftledning anvendes Jordkabel, idet en Højspændingsledning paa Master menes at ville skæmme Landskabet. En Del Beboere har underskrevet en Protest mod den planlagte Lednings Udførelse.

Det Landskab her er Tale om, er det gamle "Sand" mellem Arresø og Kattegat, navnlig det flade Strøg fra Arresø til Liseleje, Søens fordums Afløb, et Strøg, der tildels er af Hede-eller moseagtig Karakter, og af hvis Ejendommelighed man faar et Indtryk paa de første halvanden Kilometer af Asserbovejen, hvor et stort Areal til begge Sider henligger udyrket med Vegetation af Lyng, Pors og Pil og selvsaaet Birk og Fyr. Den lange lige Vej begrænses paa en Strækning af $1\frac{1}{2}$ km mod Nord af Asserbo Hegn. Der findes i

Nærheden en Del Bebyggelse, der dog ikke er iøjnefaldende. Mod Vest ved Randen af Fladen ligger Bakkekuden Arnakke, mod Øst fortsætter Asserbo Plantage sig i Tisvilde Hegn, hvor Terrænet igen hæver sig. Mellem Hegnet og Landevejen, - fra Sandkroen til Bække Bro - hvor Ledningen agtes ført, ligger et Terræn, der antagelig vil blive ret tæt bebygget.

N.E.S.A. er utilbøjeligt til at ville anvende Jordkabel til Ledningen, da det er ca 3 Gange saa dyrt pr. 1 M som en Luftledning og Strækningen bliver længere, fordi det er fast Regel ved Nedlægningen at følge de offentlige Veje. At føre Ledningen Syd for Landevejen finder Selskabet ikke lader sig gøre dels paa Grund af Bebyggelse, der er til Hinder, dels af Hensyn til Transformatorstationens praktiske Anbringelse. Men navnlig mener Selskabet ikke, at den projekterede Ledning vil virke saa uheldig i Naturen, at der af Hensyn til Almenheden vil være Grund til at gribe ind i dets Dispositioner, der er tilrettelagte med Egnens Gavn for Øje.

En Del af det Terræn, gennem hvilket Ledningen er tænkt at skulle føres, er enten synligt fra offentlige Veje, eller det er udyrket Land, hvor mange færdes for Naturens Skyld. Denne Naturs Ejendommelighed er særlig fremtrædende i Strøget paa begge Sider af Asserbovejen og det Omraade Nord for denne - mellem nævnte Vej og Vejen til Asserbo Ruin - der paa Geodætisk Instituts Kort er betegnet Tollerup og Kassepose Overdrev. Disse Omraader egner sig for en stor Del ikke til Bebyggelse saaledes at en Fredningsforanstaltning som den her omhandlede kan antages at ville have blivende Betydning.

For disse Omraaders Vedkommende findes Hensynet til Naturens Bevarelse at burde gaa forud for de Ulemper, der kan foraarsages af Elektricitetsforsyningen ved, at den projekterede Ledning bliver bekosteligere og dens Gennemførelse besværligere. Nævnet maa nemlig mene, at en Ledning som den projekterede, der føres over Asserbovejen og en Transformator anlagt ved denne, vil skæmme Udsigten over Vejen og dens Omgivelser og paa dette Sted gøre et meget uheldigt Indtryk.

Det bestemmes derfor, at der ikke maa føres nogen Højspændingsledning som Luftledning.

1. over Asserbovejen (Vejen fra Helsingør Frederiksværk Landevej til

og langs Asserbo Plantage),

2, over Terrænet fra nævnte Vej og 500 m mod Syd (dog kun indtil Landevejen),

3. over Terrænet Nord for Vejen mellem nævnte Plantage, Tisvilde Hegn, Landevejen og Vejen fra denne til Asserbo Ruin,

og at der indenfor disse Omraader ikke maa opføres nogen Transformatorstation uden Nævnets Godkendelse af Stedet, der ikke kan ventes givet, hvis Stedet ligger meget synligt.

L. Harboe

O.M.Larsen

A.P.Larsen

.