

**Afgørelser – Reg. nr.: 00848.00**

**Fredningen vedrører: Lillebælt**

**Domme**

**Taksationskommissionen**

**Naturklagenævnet**

**Overfredningsnævnet                      23-02-1943**

**Fredningsnævnet                              27-08-1942**

**Kendelser**

**Deklarationer**

OVERFREDNINGSNÆVNET >

U d s k r i f t

af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

Aar 1943, den 23. Februar, afsagde Overfredningsnævnet paa Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e

i Sagen Nr. 515/42 vedrørende Fremføringen af en Højspændingsledning paa en nærmere angivet Strækning forbi Snoghøj Gymnastikhøjskole.

Ved Behandlingen af et Fredningsnævnet for Vejle Amtsradsreds i Henhold til Naturfredningslovens § 9 forelagt Projekt til en Højspændningsledning fra Odense til Fredericia har Nævnet ved Beslutning af 27. August 1942 tiltraadt Linieføringen i Vejle Amt, men har dog for saa vidt angaar Ledningens Fremføring paa Arealet mellem Landevejen fra Kolding til Snoghøj og Lillebælt paa en Strækning fra Broen til Gartner Kromanns Ejendom forbeholdt sig, naar Forholdene efter Nævnets Skøn gør det forsvarligt, at kræve, at Ledningerne ændres og fremføres som Jordkabel.

Denne Beslutning er af Odense Byraads Udvalg for Elektricitets- og Belysnings-sager indanket for Overfredningsnævnet for saa vidt angaar det nævnte Forbehold, idet anføres at man af tekniske Grunde ikke kan have indskudt et kortere Stykke Kabel i den ommeldte Luftledning.

Overfredningsnævnet har udbedt sig en Udtalelse fra Elektricitetsrådet, som i Skrivelse af 3. Oktober f.A. har udtalt bl.a. følgende:

"Med Henblik paa det af Fredningsnævnet for Vejle Amtsradsreds i dettes Kendelse af 27. August 1942 tagne Forbehold med Hensyn til Fremsættelse af Krav paa et senere Tidspunkt om Fremføring af Ledningerne som Højspændingskabel paa den paagældend Strækning, naar Forholdene efter Nævnets Skøn gør det ønskeligt, skal man meddele, at Indskydelse af Jordkabel i en Højspændingsledning, der som den heromhandlede i øvrigt udføres som Luftledning, medfører en ikke uvæsentlig Nedsættelse af Ledningens Driftssikkerhed - i Særdeleshed ved den høje Spænding, der her er Tale om - hvortil yderligere kommer, at den Tid, der medgaar til Afhjælpning af eventuelt indtrufne Fejl paa et Kabelanlæg, altid maa paaregnes at ville være af langt større Varighed end ved Luftledning, hvor man umiddelbart vil kunne iagttage, hvor Fejlen paa Ledningen er indtruffet, og Afhjælpingen derfor kan ske i Løbet af meget kort Tid.

Ligesom man ved Ledningens Fremføring over Odense Kanal

og Havneterrænet i Odense har taget Afstand fra at acceptere Anvendelse af Jørnkabel over Havneterrænet og under Kanalen, selv om Fremføringen som Luftledning her medfører ekstraordinært høje Master og særlige Sikkerhedsforanstaltninger, maa man ogsaa for den øvrige Ledningsstrækning fastholde Kravet om, at denne for Elektricitetsforsyningen ogsaa i Fremtiden betydningsfulde Hovedforbindelseslinie bibeholdes som Luftledning i hele sin Udstrækning.

Man skal derfor indtrængende henstille til Overfredningsnævnet at lade det i Fredningsnavnets Kendelse tage Forbehold bortfalde.\*

Overfor det saaledes oplyste finder Overfredningsnævnet ikke at burde fastholde det af Fredningsnævnet tagne Forbehold med Hensyn til Anlæggets senere Endring.

T h i b e s t e m m e s :

Den af Fredningsnævnet for Vejle Amtsradsreds den 27. August 1942 truffne Beslutning vedrørende Linieføringen i Vejle Amt af en Højspændingsledning fra Odense til Frederiksø andres i Overensstemmelse med det foranstaaende.

P. O. V.

Frederik V. Petersen.

U D S K R I F T

af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Vejle Amtsraadskreds.

Aar 1942 den 27. August holdt Nævnet Møde i Erritsø til  
fortsat Behandling af

21/1942: Højspændingsledning mellem  
Fredericia og Odense.

Mødt var Formanden Dommer C. Rudbeck og Medlem for Erritsø  
Sogn Gaardejer Alb. Brejndal, Erritsø Mark.

Der fremlagdes Skrivelse af 11. ds. fra Danmarks Naturfred-  
ningsforening.

Da det af Skrivelsen fra Danmarks Naturfredningsforening  
fremgaar, at Foreningens teknisk Sagkyndige i det væsentlige er af  
samme Opfattelse som de projekterendes Ingeniør, at det hverken er  
muligt at fremføre Højspændingsledningen langs Lillebæltsbroens Øst-  
side eller at videreføre den fra Snoghøj under en af Brobuerne og  
videre øst for Banen paa teknisk forsvarlig Maade, mener Nævnet, at  
det ikke for Tiden kan modsætte sig, at Fremførelse sker som af de  
projekterende ønsket, og Nævnet meddeler derfor sin Tilladelse her-  
til, men tager det Forbehold, at Sagen paa Foranledning af Nævnet  
eller andre, der er berettigede til at rejse Fredningssager, paany  
tages op til Behandling, saaledes at Nævnet forbeholder sig Ret  
til, naar Forholdene efter Nævnets Skøn gør det forsvarligt, at  
kræve, at Ledningerne ændres og fremføres som Højspændingskabel.

C. Rudbeck

Alb. Breindahl.