

**Afgørelser – Reg. nr.: 03089.00**

**Fredningen vedrører: Skårup El-ledning - Ophævet**

**Domme**

**Taksationskommissionen**

**Naturklagenævnet**

**Overfredningsnævnet                      07-07-1964**

**Fredningsnævnet                              07-09-1963**

**Kendelser**

**Deklarationer**

FREDNINGSNÆVNET >

IKKE FREDET

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Kendelse af 7/7 1964 [ofn - 1701/63]  
om ophævelse af
- Kendelse af 7/9 1963 [næuv - 95/63] om  
forbud mod el-luftledning.

479 SVENDBORG

1312 II SØ

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. 7/7 1964)

~~Fredningen~~ omfatter (helt eller delvis) følgende  
matrikelnumre af

Holmdrup By og Skårup By  
Skårup

Gældende matrikulært kortbilag:  $\frac{5}{-}$ 

Se også REG. NR.:

OPHÆVET VED OG  
CITERET I OFN K  
AF 7/7 1964

År 1963 den 7. september kl. 11 afsagde fredningsnævnet for Svendborg amtsrådsreds sålydende

## K E N D E L S E

i

fredningssag nr. 95/1963

Højspændingsluftledning mellem  
Holmdrup og Skaarup.

I skrivelse af 6. maj 1963 anmeldte Svendborg Oplands Andels Elektricitetsforsyningselskab, S.O.A.E., for nævnet, at selskabet agtede at fremføre en 10 kV luftledning mellem Holmdrup og Skaarup Husholdningsskole. Det hedder i skrivelser:

" ..... 10 kV ledningen bygges på enkelt mast ca. 8 m over jorden og forsynes med 3 ledninger i trekant profil.

Der ligger i øjeblikket et 10 kV jordkabel fra Holmdrup til Skaarup, men dette kabel er gammelt og for tyndt, hvorfor vi, da ledningen fra Svendborg til Holmdrup skal forstærkes, vil fortsætte med denne ledning fra Holmdrup til Skaarup og derved etablere en reserveforbindelse for jordkablet.

Som bekendt er jordkabler meget sårbare overfor atmosfæriske forstyrrelser, og det hænder ret ofte, at de beskadiges af gravemaskiner.

..... "

Nævnet henstillede til selskabet, at man under hensyn til, at der hidtil havde været anvendt jordkabel på strækningen også fremførte den nye ledning som jordkabel.

Selskabet skrev derefter den 31. maj 1963 således til

OVERFREDNINGSNÆVNET >

U D S K R I F T

af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1964, 7. juli, afsagde Overfredningsnævnet følgende  
k e n d e l s e

i sagen nr. 1701/63 vedrørende fredning af nogle arealer ved Skaarup i anledning af en projekteret 10 kv el-luftledning mellem Holmdrup og Skaarup.

I den af fredningsnævnet for Svendborg amtsrådsreds den 7. september 1963 afsagte kendelse hedder det:

"I skrivelse af 6. maj 1963 anmeldte Svendborg Oplands Andels Elektricitetsforsyningselskab, S.O.A.E., for nævnet, at selskabet agtede at fremføre en 10 kv luftledning mellem Holmdrup og Skaarup Husholdningsskole. Det hedder i skrivelseren:

" .....10 kv ledningen bygges på enkelt mast ca. 8 m over jorden og forsynes med 3 ledninger i trekant profil.

Der ligger i øjeblikket et 10 kv jordkabel fra Holmdrup til Skaarup, men dette kabel er gammelt og for tyndt, hvorfor vi, da ledningen fra Svendborg til Holmdrup skal forstærkes, vil fortsætte med denne ledning fra Holmdrup til Skaarup og derved etablere en reserveforbindelse for jordkablet.

Som bekendt er jordkabler meget sårbare overfor atmosfæriske forstyrrelser, og det hænder ret ofte, at de beskadiges af gravemaskiner.

....."

Nævnet henstillede til selskabet, at man under hensyn til, at der hidtil havde været anvendt jordkabel på strækningen også fremførte den nye ledning som jordkabel.

Selskabet skrev derefter den 31. maj 1963 således til nævnet:

"Idet vi henviser til naturfredningsnævnets skrivelse af 20. d.m.d., og vor skrivelse af 6.d.m.d., forespørger vi herved, om sagen ikke kan tages op til fornyet overvejelse, da det vil medføre en urimelig stor merudgift for selskabet at ændre ledningsstykket A - B fra luftledning til jordkabel.

Som motivering kan anføres, at jordkablet vil være ca. 51.000 kr. dyrere end luftledning, samt at jordkabel ikke er nær så driftsikker som luftledning. Det nuværende jordkabel er havaret 2 gange, deraf 1 gang ved atmosfærisk overspænding og 1 gang beskadiget af entreprenør ved opgravning, hvilket forårsagede afbrydelse af hele strømforsyningen, der ligger nord og øst for Holmdrup. En sådan afbrydelse virker meget generende med den store elektrificering, der er foregået i landbruget, f.eks. maskinmalkning, vandpumpning, rugemaskiner, køleanlæg m.m.

Såfremt ledningen føres så langt om imod Dyrehaven som muligt, vil synet af ledningen efter vor formening virke lidet generende skønhedsmæssigt set.

....."

Nævnet fastholdt, at den nye ledning ikke burde fremføres som luftledning, og da selskabet ikke ville bøje sig herfor, er der rejst fredningssag med hensyn til følgende ejendomme, over hvilke den projekterede luftledning ville komme til at gå:

Matr.nr.	ejer:
5 <u>d</u> Holmdrup by, Skaarup sogn	gårdejer Herluf Rasmussen
6 <u>b</u> sammesteds	samme

Matr.nr.	ejer:
41 <u>a</u> Skaarup by og sogn	Ejner Albinus Christensen
42 <u>a</u> sammesteds	Alfred Ejnar Christensen
42 <u>b</u> sammesteds	fru Anna Louise Hansen
14 <u>a</u> sammesteds	frk. Anne Kirstine Møller
3 <u>e</u> Klingstrup hovedgård Skaarup sogn	fru Anna Clausen

Meddelelse om sagens rejsning har været indrykket i Statstidende for den 23. august 1963 og i "Svendborg Avis" og "Dagbladet Fyn" for den 22. august 1963, ligesom den er forkyndt for lodsejerne.

Sagen har været behandlet på et den 2. september 1963 afholdt møde, til hvilket var indkaldt Svendborg amtsråd, Skaarup sogneråd, fredningsplanudvalget for Fyn, S.O.A.E. samt lodsejerne.

På mødet protesterede S.O.A.E. mod fredningen og påstod selskabet tilkendt en erstatning på 51.000 kr., såfremt fredningen gennemføres.

Af lodsejerne mødte kun Ejner Albinus Christensen og frøken Anne Kirstine Møller ved Niels Møller, der erklærede sig enig i fredningen og i, at der ikke ydes dem erstatning for dennes gennemførelse.

Panthaverne i ejendommene har ikke været indkaldt, idet fredningen ikke findes at kunne påføre dem tab.

Fredningsnævnet finder, at udsigten fra Holmdrup - Skaarup-vejen til det uberørte område mellem denne vej og den nord for liggende skov "Dyrehaven" ved sin skønhed er af betydning for almenheden, og da denne udsigt vil blive væsentlig skæmmet, såfremt det hidtil benyttede jordkabel udskiftes med eller suppleres med den projekterede luftledning, pålægges der herved de af sagen om-



fattede ejendomme den fredningsbestemmelse, at højspændingslinier ikke må fremføres over dem i luftledning.

Der findes ikke grundlag for at tilkende S.O.A.E. erstatning i anledning af fredningen."

Konklusionen er sålydende:

"Der pålægges matr.nr. 5 d og 6 b af Holmdrup by, Skaarup sogn, 41 a, 42 a, 42 b og 14 a af Skaarup by og sogn samt matr.nr. 3e af Klingstrup hovedgård, Skaarup sogn, den fredningsbestemmelse, at højspændingslinier ikke må fremføres over ejendommene som luftledninger.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsråds-kreds."

Kendelsen er indanket for Overfredningsnævnet af Svendborg Oplands Andels Elektricitetsselskab, S.O.A.E.

Overfredningsnævnet har den 19. marts 1964 foretaget besigtigelse af de arealer, hvorover ledningen tænkes ført, og forhandlet med repræsentanter for Skaarup sogneråd og S.O.A.E.

Efter Overfredningsnævnets opfattelse findes der under hensyn til landskabets karakter ikke at være knyttet en sådan almen interesse til at undgå en luftledning af den projekterede art og linieføring til forbindelse mellem de iøvrigt eksisterende luftledninger i områderne øst og vest for Skaarup, at der er tilstrækkelig anledning til at modsætte sig det forelagte projekt. Den af fredningsnævnet afsagte kendelse vil derfor være at ophæve.

T h i b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet for Svendborg amtsråds-kreds den 7. september 1963 afsagte kendelse vedrørende etablering af luft-

ledning på matr.nr. 5 d og 6b af Holmdrup by, Skaarup sogn,  
41 a, 42 a, 42 b og 14 a af Skaarup by og sogn samt matr.nr. 3 e  
af Klingstrup hovedgård, Skaarup sogn, ophæves.

Udskriftens rigtighed  
bekræftes

*Garde*  
Garde